

고시원업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점검내용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 각 실별 취사시설 및 옥조를 설치하지 않았나요? 2층 이상의 층에 창문이 있는 경우 추락방지를 위한 안전시설을 설치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	